

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Ф 02-152-13-2021

Юридический адрес: 170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.  
Адрес места осуществления деятельности:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17.  
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46.  
E-mail: fbuz69@fguz-tver.ru  
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации:  
№ RA.RU.510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно




**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ / Заместитель  
руководителя ИЛЦ


*Novikova O.K.*  
Новикова О.К.  
30.05.2022

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 46009 от 30.05.2022

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение - вода водопроводная
- 2. Заказчик:** МУП "Первомайский Жилкомсервис"  
Юридический адрес: 171287, Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п, п. Первое Мая, ул. Юбилейная, д. 6  
Фактический адрес: 171287, Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п, п. Первое Мая, ул. Юбилейная, д. 6  
Тел. и (или) e-mail: 6-88-36
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 26.05.2022 11:00
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 26.05.2022 12:50
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** директор Плахова Л. Д.
- 6. Цель отбора:** Производственный контроль
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** -
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**  
Уличная колонка, пос. 1-е Мая, ул. Нечаева
- 9. Код пробы (образца):** 46009.1/2.05.22
- 10. Условия транспортировки:** соблюдены
- 11. Упаковка:** 0,5л, 1л
- 12. НД на методику отбора:** -
- 13. Документ-основание для проведения испытаний:** Задание № 2581/5 от 24.05.2022
- 14. Дополнительные сведения:** -

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытания: 26.05.2022					
Дата окончания испытания: 30.05.2022 15 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний с погрешностью метода*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	5,78 ± 1,16	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
2	Железо	0,70 ± 0,14	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
3	Запах	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Привкус	2	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
5	Цветность	15 ± 3	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					
Химик-эксперт Максимова Е.И.					

\* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 26.05.2022 13 ч. 10 мин.					
Дата окончания испытания: 27.05.2022 16 ч. 15 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Матвеева Л.Р.					

\* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении).

Ответственный за оформление протокола:

 статистик Соловьева Е. Д.

**Примечание:**

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

